



避難通路の確保について
宇都宮市火災予防条例の規定により、
①塗つぶし部分は避難通路です。什器・荷物等を置かないでください。
②避難通路を2方向に2本以上確保してください。

	コンセント(1系統15A)
	分電盤内コンセント(1系統15A×5) ※使用の際は、係員にお申し出ください。
	分電盤:動力盤 3Ø3W 75A
	分電盤:電灯盤 1Ø3W 125A
	端子盤 (B:BS・UHFブースター・TV端子) (T:電話)
	PD盤(光回線引き込み端子盤)
	消火器
	トイレ
	水道
	避難口
	避難通路