



	コンセント(1系統15A)
	分電盤内コンセント(1系統15A×5) ※使用の際は、係員にお申し出ください。
	分電盤:動力盤 3Ø3W 75A
	分電盤:電灯盤 1Ø3W 125A
	端子盤 (B:BS・UHFプースター・TV端子) (T:電話)
	PD盤(光回線引き込み端子盤)
	消火器
	避難口
	消火栓

避難通路の確保について
宇都宮市火災予防条例の規定により、
幅1.5m以上の避難通路を2方向に2本以上確保してください。